

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г. Краснодар ул. Дзержинского, 95/1, (861) 224-34-04
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край г. Ейск ул. Красная, 68/1, (86132) 4-33-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 4
обследования

« 01 » июня 20 18 года

г. Ейск
(город, село, поселок)

09 ч. 30 мин.

Заместителем начальника ОНД и ПР Ейского района подполковником внутренней службы

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора(ов) по пожарному надзору,
Лукьяновым Юрием Анатольевичем
проводившего(их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «31» мая 2018г. по 12 ч. 00 мин. «31» мая 2018г. проведено
обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального образования Ейский район
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(ых) по адресу:

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Энгельса, 28

при обследовании совместно с заведующим МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район

Рысухиной Натальей Геннадьевной

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников присутствовавших при проведении обследования

фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБДОУ ДСКВ №15 г. Ейска МО Ейский район двухэтажное, 2-й степени огнестойкости,

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта),

по функциональному назначению Ф1.1. Здание кирпичное, перекрытия железобетонные,

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

отопление центральное. Кровля мягкорулонная, плоская. Имеется автоматическая пожарная

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных

сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий

Электроснабжение в здании выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ. Имеется

(пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды

технический отчет. Сигнал о срабатывании АПС выведен в ближайшее подразделение пожарной

(наименование, показатели, условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного

охраны ПСЧ-38 36 ОФПС по Краснодарскому краю. В детском саду разработан весь пакет

зажигания (от электроустановок, технологического оборудования, систем отопления, огнеопасных

распорядительных документов по пожарной безопасности: инструкции по ПБ, планы эвакуации

(ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых веществ).

людей в случае возникновения пожара в здании детского сада выполнены в соответствии с

При наличии на территории предприятия нескольких зданий дается описание:

требованиями ГОСТ, назначен ответственный за обеспечение ПБ. В здании детского сада имеются

конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности

огнетушители в количестве согласно норм. В помещениях здания детского сада установлены

строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций.

знаки пожарной безопасности, а так же эвакуационное освещение. В радиусе 200 метров от здания детского сада установлены рабочие пожарные гидранты. Проведен противопожарный инструктаж с персоналом детского сада. Руководителем и ответственными лицами пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму.

2. В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Нет	

С Актом обследования ознакомлен:

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район
Рысухина Н.Г.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

✓ Рысухина

(подпись)

« 01 » июня 20 18 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район
Рысухина Н.Г.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

✓ Рысухина

(подпись)

Обследование проводил:

Заместитель начальника ОНД и ПР Ейского р-на Лукьянов Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



✓ Лукьянов Ю.А.

(подпись)

« 01 » июня 20 18 г.